

# 第4章 消防用設備等の技術上の審査基準

## 第1 消火器具

### 1 構成

消火器具は、火災の初期消火を目的とするもので、火災発生時に人が操作することにより消火し、取扱いが容易なものである。

### 2 用語の意義

- (1) 「消火器具」とは、消火器と簡易消火用具を総称したものをいう。
- (2) 「消火器」とは、水その他消火剤を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの（固定した状態で使用するもの及びエアゾール式簡易消火具を除く。）をいう。
- (3) 「簡易消火用具」とは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石及び膨張真珠岩をいう。
- (4) 「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
- (5) 「防火対象物の階ごとに」とは、歩行距離の判定の単位を階ごとにすることとしたものである。階ごとに設けることとしたのは、速やかに消火のため使用できるよう時間的条件等を配慮したものである。
- (6) 「各部分から」とは、「どの部分からも」という意味である。したがって、当該場所のいずれの部分からも歩行距離20m以下に消火器具が設けてあることが必要である。
- (7) 「歩行距離」とは、実際に人が歩いた場合の通常の動線によって測った距離をいう。したがって、設備、物件、壁等の障害物などがあれば、そこを回り込んで距離を測定する。

### 3 消火器の種類と適応性

- (1) 消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和39年自治省令第27号。以下「規格省令」という。）に適合したものであること。
- (2) 前(1)の消火器に充てんされる消火器用消火薬剤は、「消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（昭和39年自治省令第28号）に適合したものであること。
- (3) 適応性は、政令第10条第2項第1号（政令別表第2）によること。

### 4 能力単位

- (1) 消火器の能力単位は、省令第6条第1項及び規格省令によること。
- (2) 能力単位の算定 ◆

ア 省令第6条から第8条まで及び条例第35条の規定による。（第1-1表参照）

第1-1表

防火対象物の区分		必要単位数等
省令	令別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項及び(17)項に掲げる防火対象物	[単位数] 面積※1 ÷ 50 m <sup>2</sup> [100 m <sup>2</sup> ] ※2
	令別表第1(3)項(150 m <sup>2</sup> 未満)に掲げる防火対象物のうち火を使用する設備又は器具を設けたもの ※3	[単位数] 面積※1 ÷ 100 m <sup>2</sup> [200 m <sup>2</sup> ] ※2、4
	令別表第1(1)項口、(3)項(150 m <sup>2</sup> 以上)から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物	[単位数] 面積※1 ÷ 100 m <sup>2</sup> [200 m <sup>2</sup> ] ※2
	令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物	[単位数] 面積※1 ÷ 200 m <sup>2</sup> [400 m <sup>2</sup> ] ※2
	少量危険物	[単位数] 貯蔵又は取扱い数量 ÷ 指定数量
	指定可燃物	[単位数] 貯蔵又は取扱い ÷ (危政令別表第4の数量 × 50)
	変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある場所	床面積 100 m <sup>2</sup> 以下ごとに1個以上
条例	鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所 ※5	[単位数] 床面積 ÷ 25 m <sup>2</sup>
	令別表第1(5)項、(12)項、(13)項イに掲げる防火対象物で主要構造部が木造で、延べ面積が100 m <sup>2</sup> 以上のもの	1単位以上
	令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300 m <sup>2</sup> 以上のもの	管理について権原を有する者の使用する部分ごとに1単位以上
	令第10条第1項の規定により令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で管理について権原を有する者が複数となるもの	管理について権原を有する者の使用する部分ごとに省令第6条第1項に規定する面積で除した数値以上の単位数

※1 防火対象物及びその部分の延べ面積又は床面積

※2 [ ] 内の数値は、主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料で仕上げた場合に適用する。(省令第6条第2項)

※3 調理を目的とした、直接火を使用する設備器具に限る。当該設備器具が設置されている場合も、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置等)を講じたものは規制から除く。(資料1 小規模特定飲食店等の消火器設置基準フローチャート参照)

※4 火を使用する設備又は器具が設置された階ごとに各部分から歩行距離20メートル以下となるよう設置すること。

※5 省令第6条第5項の規定により、小規特定模飲食店等については、「少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う対象物」と「地階、無窓階または3階以上の階で50 m<sup>2</sup>以上の階」以外については、加算を要しない。

#### イ 能力単位の算定方法

(ア) 政令第10条第1項の規定との関連における条例第35条の規定の適用は、次によること。なお、防火対象物の一部が政令の適用を受ける場合は、政令の適用部分は省令第6条第1項の規定を適用し、政令の適用を受けない部分は1単位以上の数値の設置すること。(第1-1~1-3図参照)

(15) 項 150 m <sup>2</sup> 条例規制	(3) 項口 150 m <sup>2</sup> 政令規制
<u>1 単位</u>	<u>2 単位</u>

「16 項イ」延べ面積 300 m<sup>2</sup>

(3) 項口  $150 \text{ m}^2 \div 100 \text{ m}^2 = 1.5$  2 単位  
(小数点以下は切上げ)

(15) 項 1 個、1 単位以上

当該防火対象物の能力単位の数値は、合計 3 単位

第 1-1 図

(15) 項 150 m <sup>2</sup> 条例規制	(4) 項 50 m <sup>2</sup> 条例規制	(7) 項 150 m <sup>2</sup> 条例規制
<u>1 単位</u>	<u>1 単位</u>	<u>1 単位</u>

「16 項イ」延べ面積 350 m<sup>2</sup>

各用途が政令の適用を受けず  
全てが条例規制によるため  
各項、各 1 個で各 1 単位以上を設置  
当該防火対象物の能力単位の数値は、合計 3 単位

第 1-2 図

個人住居 200 m <sup>2</sup>	(3) 項口 100 m <sup>2</sup> 条例規制
	<u>1 単位</u>

「16 項イ」延べ面積 300 m<sup>2</sup>

第 1-3 図

火を使用する設備がない場合、政令の適用は受けない  
が、全体が(16)項で延べ面積 300 m<sup>2</sup>以上のため条例規制となる  
当該防火対象物の能力単位の数値は 1 単位

(イ) 少量危険物、指定可燃物の算定

- a 少量危険物(屋内で灯油 490ℓ を貯蔵する場合)  
 $490\ell \div 1,000\ell$  (指定数量) = 0.49 → 1 単位

◎ 少量危険物部分の能力単位の数値は 1 単位

- b 指定可燃物

倉庫内に綿花類を 4,000kg 貯蔵する場合

$$4,000\text{kg} \div (\text{政令で定める数量 } 200\text{kg} \times 50) = 0.4 \rightarrow 1 \text{ 単位}$$


◎ 指定可燃物部分の能力単位の数値は 1 単位

(ウ) 電気設備設置部分(屋内変電設備 床面積 150 m<sup>2</sup>の場合)の算定

$$150 \text{ m}^2 \div 100 \text{ m}^2 = 1.5 \rightarrow 2 \text{ 個}$$

◎ 電気設備設置部分の設置個数は 2 個

電気設備設置部分の床面積の算定は、当該設備がすえ付けられた部分の周囲に水平距離 5m の線で囲んだ部分の面積(同一室内に電気設備が 2 以上設置されている場合は、その合計面積をいう。以下、多量の火気を使用する場所の算定にあっても同様の取扱いとする。)をいう。(第 1-4 図参照)



注) なお、水平距離5mの範囲が、設置している電気室等以上の範囲となる場合において、当該室の壁、床、天井が不燃材料、出入口が防火設備である防火戸（自閉式又は煙感知器連動閉鎖）で区画されている場合は、当該区画された部分の面積とする。

- (イ) 多量の火気を使用する場所（ボイラー室 床面積50m<sup>2</sup>の場合）の算定  
 $50 \text{ m}^2 \div 25 \text{ m}^2 = 2 \rightarrow 2 \text{ 単位}$   
 ◎ 当該部分の能力単位の数値は2単位

- (3) 省令第6条第4項及び第5項に定める場所とは、次によること。◆
- ア 「変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備」（省令第6条第4項）のある場所とは、次に掲げる電気設備等がある場所等をいう。
- (ア) 蓄電池設備（定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上のものに限る。）
- (イ) 燃料電池発電設備（出力10kw以上のものに限る。）
- (ウ) 使用電圧が直流にあっては750V、交流にあっては600Vを超えるもので、かつ、5kVA以上の電気設備
- イ 「鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所」（省令第6条第5項）とは、次に掲げる場所をいう。
- (ア) 学校給食用・家庭科教室の厨房、営業用の厨房など（個人の厨房及び事務所等で使用されている小規模な給湯室を除く。）
- (イ) 営業用食品加工炉及びかまどを設置する場所
- (ウ) 工業炉及びかまどを設置する場所
- (エ) 熱風炉、多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉の他、据付面積2平方メートル以上の炉（個人の住居に設けるものを除く。）を設置する場所
- (オ) 公衆浴場の火焚場
- (カ) 火葬場のかま場
- (キ) 焼却炉を設置する場所
- (ケ) 飲食店の小規模ガスコンロを設置する場所（防火上有効な措置を講じたものを除く。）
- (ケ) サウナ設備を設置する場所（個人の住居に設けるものを除く。）
- (コ) くん製設備を設置する場所（個人の住居に設けるものを除く。）
- (サ) ボイラー（労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第1条第3号に定めるものを除く。）を設置する場所
- (シ) 給湯湯沸設備（入力70キロワット未満のもの及び個人の住居に設けるものを除く。）を設置する場所
- (ス) 温風暖房機（入力70キロワット未満のもの及び個人の住居に設けるものを除く。）を設置する場所
- (セ) 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。）を設置する場所
- (リ) ヒートポンプ冷暖房機（入力70キロワット以上の内燃機関によるものに限る。）を設置する場所

## 5 設置及び配置等

### (1) 設置場所

ア 政令第10条第2項第2号に規定する「使用に際して容易に持ち出すことができる箇所」とは、省令第6条第6項に規定の「歩行距離20mの配置」を満足する範囲で、廊下、通路の避難上支障ない位置に設置するとともに、室内に設置する場合は出入口付近に設置すること。★

イ 省令第9条第2号に規定する「水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれがある箇所」への設置及び保護措置とは、次によること。◆

#### (ア) 設置

- a 容器、部品が腐食するおそれのない場所に設置すること。
- b 消火器に表示された使用温度範囲外となるおそれのない場所に設置すること。
- c 屋外等で雨水等の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。

#### (イ) 保護措置

- a 水使用室に対する腐食防護措置として壁体・架台上的設置。
- b 直射日光、雨水に対する使用温度・腐食防護措置としての保護箱設置。
- c 腐食性ガス発生場所に対する防護措置としてのビニールカバー等の設置。

### (2) 配置

省令第6条第6項及び省令第7条第1項によるほか、次によること。★

ア 精神病院は、省令第6条第1項及び第2項等の規定により算定した能力単位のものを各階のナースステーションに集中設置できるものとする。

イ ボウリング場、アイススケート場、ダンスホール、舞台、集会場等、歩行距離20m以下の設置が困難な場所については、実態に応じた配置とすることができる。

ウ 政令別表第1の用途相互の行き来ができない形態の場合は、それぞれの政令別表第1の用途に設置すること。

エ メゾネット型共同住宅は、一戸を一階層とみなし、歩行距離20m以下となるように設置できるものとする。

オ 共同住宅で管理上やむを得ない場合は、次によりパイプシャフト等内に設置できるものとする。

(ア) 消火器の標識を扉の前面に表示すること。

(イ) パイプシャフト等には、消火器を容易に保管、取出しができるスペースを有していること。


(ウ) パイプシャフト等の扉は、常時開放可能であること。

## 6 付加設置消火器の取扱い

(1) 政令第10条第1項に基づき防火対象物に設置される消火器が、省令第6条第3項から第5項までの規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの、電気設備、ボイラー室等に必要とされる消火器と同一の適応性を有し、かつ、能力単位の合計と歩行距離を満足する場合にあっては、当該消火器による警戒とし、重複設置しないことができるものとする。なお、省令第6条第4項により算定された個数は単位数に読み替えるものとする。

(2) 政令第10条第1項第4号及び省令第6条第3項から第5項までの規定が適用されない屋外に設置された少量危険物、指定可燃物、変電設備、発電設備等についても、努めて消火器具を設置すること。★

## 小規模特定飲食店等の消火器設置基準フローチャート



※5 該当となる防火対象物については、次に掲げる事項に留意すること

- ①小規模特定飲食店等（政令第10条第1項第1号口に掲げる防火対象物であって、延べ面積が150m<sup>2</sup>未満のもの）は、省令第6条第1項、同第2項の規定により、必要な能力単位以上の数値となるよう指導すること。ただし、省令第6条第5項の規定により、消火器具の能力単位の加算を行わない部分があることに注意すること。
- ②小規模特定飲食店等（政令第10条第1項第1号口に掲げる防火対象物であって、延べ面積が150m<sup>2</sup>未満のもの）は、「火を使用する設備又は器具」が設けられた階の各部分から歩行距離20m以下となる位置に配置されていること
- ③条例第35条第1項、同第3項の規定により、管理について権原を有する部分ごとに消火器を設置しなければならない場合があることに注意すること。（条例付加設置）
- ④該当となる防火対象物については、消火器の設置指導のほか、法第17条の3の3の規定による点検及び報告についても、指導すること。